





مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول	أمانة منطقة جدة	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الادارة العامة للتنفيذ والاشراف إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة	مكتب رمك للإستشارات الهندسية

طلب فحص وإستلام الأعمال

الحي:	الأمير فواز	BLOCK 03	رقم المخطط:	تلال الغروب	إسم المشروع:

نطلب حضوركم لإستلام الأعمال المنجزة التاليه :

23/11/2024		التاريخ:			رقم التقديم:
		□ أعمال المساحة	□ أعمال كهربائية	□ أعمال إنشائية	نوع الاعمال:
□ اخرى	□ صور	□ مخططات	□ مواصفات	□ جدول كميات	المرفقات:
رقم البند في المخططات :		وصف البند في المواصفات :			رقم البند في جدول الكميات:
الشارع:	الحي: الأمير فواز	البلدية:		القطاع: الجنوبي	الموقع:
	رقم وتاريخ التقديم السابق:	□ إعادة التقديم		□ تقديم جديد	موقف طلب الاستلام:

وصف الأعمال المراد تسليمها:

استلام لوحة التحكم للانارة

BLOCK 03

التسليم لممثل الإستشاري		التقديم من ممثل المقاول	
م / فاضل محمد	الاسم	م محمد غمري	الاسم
	التوقيع والتاريخ	23/11/2024	التوقيع والتاريخ

شركة طرق الرياض للمقاولات المحدودة (1010294003) ROADS CONTRACTING

تعليقات وملاحظات مندوب الإستشاري:

التعليقات والملاحظات والكميات	الاسم/التوقيع/التاريخ
م/ [illegible]	
تم تركيب لوحة الإنارة وهذا الاستلام لغرض حساب الكميات في المستخلص مع ضرورة تسليمها للاستشاري [illegible]	

مكتب رمك للاستشارات الهندسية - مشاريع البنية التحتية

حالة التقديم:

□ D= مرفوض	□ C = يعاد الفحص	□ B = موافقة مع وجود ملاحظات	☑ A = موافقة

BLOCK 3

St. B03-1

St. B03-2

St. B03-3

St. B03-4

المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ



المطور/ شركة سانى العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



المفاتيح

المحطات	الرمز	العدد
لوحة انارة (١٠٠ امبير) جهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت		١

الفيض الضوئى (وات)	الارتفاع	النوع	الرمز	العدد
٢٥٠	عمود ١٠ متر	مفرد		٣١

الكابلات

الرمز	النوع	المقاس	الطول
	كابل مسلح XLPE	4Cx16mm2	١٧٤٨,٧٠ متر
	كابل مقاوم للمياه	3Cx4mm2	١٥٩٨,١٢ متر

المخطط التنفيذى لشبكة الانارة
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N:1

PLAN